

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ANEXO ESPECIFICACIONES ESTUDIOS E INVITACION	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos		
		COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS		
		Código 1151.20.06.011	Pagina 1 de 1	Versión 03-09-11

ANEXO PARA AVISO
INVITACIÓN PÚBLICA 1151.20.06.011

(RESOLUCIÓN 6891 DEL 2018 GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.)

LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios o Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de selección objetiva que se adelantara con el fin de contratar:

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE CORTO EN SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA SEDE MARIA ANTONIA PENAGOS, A TODO COSTO.

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080

Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

ITEM	DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR
1	Cambio de 12 metros de tubería metálica de tubo de tres cuartos por un tubo de mayor diámetro, de una pulgada.
2	Cambiar acometida calibre 12 que se haya en mal estado por acometida calibre 10.
3	Cambio de acometida deteriorada en calibre número 8, por acometida de 7 hilos, de igual calibre 8.
4	Acondicionamiento del tablero con su respectiva identificación de los circuitos.
5	Cambio de la caja metálica Rawelt.
6	Adaptación y orden de todos los cables al interior de la caja, conforme a la norma.

ITEM	MATERIALES A UTILIZAR		
	DETALLE		DETALLE
1	4 tubos EMT de 1 pulgada	6	40 mts de cable No. 8 Negro
2	3 curvas cortas	7	40 mts de cable No. 10 Negro
3	6 uniones	8	1 cinta aislante amarilla
4	2 conectores de 1 pulgada	9	1 cinta aislante azul
5	1 caja metálica de 4 x 4 Rawelt	10	1 cinta aislante blanca


Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
 Rector