


| | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------|
|  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos | |
| | | COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | ANEXO | Codigo 1151.20.06.009 | Versión 03-09-11 |

**ANEXO
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1151.20.06.009**

(RESOLUCIÓN 200.13.3-2634 DE ABRIL 30 DE 2019 QUE REGLAMENTA LA GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V. DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS)

LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios o Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de selección objetiva que se adelantara con el fin de contratar:

| | |
|---------|--|
| OBJETO: | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS |
|---------|--|

| SEDE CENTRAL | |
|--|------------|
| Descripcion | Cantidad |
| Sala de sistemas: | |
| -Aire acondicionado piso – techo de 36.000BTU/H Confort-Fresh | 1 |
| -Aire acondicionado mini-split de 12.000 BTU/h | 1 |
| Biblioteca | |
| Aire acondicionado piso-techo de de 60.000BTU/h Confort- Fresh | 1 |
| Rectoría | |
| Aire acondicionado mini-split de 18.000 BTU/h Confort Fresh | 1 |
| SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | |
| Descripcion | Cantidad |
| Sala de Adostoki | |
| Aire acondicionado mini-split de 12.000 BTU/h Electrolux | 1 |
| Sala T.I.C. | |
| Aire acondicionado mini-split de 24.000 BTU/h Electrolux | 1 |
| Aire acondicionado mini-split de 24.000 BTU/h Electrolux | 1 |
| Sala de Sistemas | |
| Aire acondicionado piso-techo de 60.000 BTU/h Blue Line | 1 |
| SEDE GABRIELA MISTRAL (PENAGUITOS) | |
| Descripcion | Cantidad |
| Salón T.I.C. | |
| Aire acondicionado mini-split de 12.000 BTU/h LG | 1 |
| Aire acondicionado mini- split de 12.000 BTU/H LG | 1 |
| SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | |
| Descripcion | Cantidad |
| Sala de Sistemas | |
| Aire acondicionado piso-techo de 36.000 BTU/h Confort Fresh | 1 |
| Actividades a realizar: | |
| -Desarme de unidad manejadora. | Requeridas |
| -Desarme de unidad condensadora. | Requeridas |
| -Limpieza de filtros de la unidad manejadora | Requeridas |
| -Ajustes de cargas de presión. | Requeridas |
| -Lubricación de piezas. | Requeridas |
| -Limpieza y ajuste de bornes | Requeridas |
| -Toma de amperaje del equipo. | Requeridas |
| -Recarga de refrigerante, si es necesario. | Requeridas |
| -Cambio de capacitores de marcha de la unidad condensadora. | Requeridas |


Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
 Rector